



CODICE COMP.	DESCRIZIONE	CODICE	NORMA DI RIFERIMENTO	PERIODICITA' NORMATIVA	PERIODICITA' EFFETTIVA
<b>A1</b>	<b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b>				
<b>A150</b>	<b>IDRANTE FISSO UNI 45</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione dell'idrante.	A15001	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica periodica dell'efficienza dell'idrante.	A15002	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica integrità della manichetta ed accessori.	A15003	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Prova di funzionamento previa autorizzazione	A15004	-	-	Annuale
	Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura	A15005	-	-	Annuale
<b>A160</b>	<b>IDRANTE FISSO UNI 70</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione dell'idrante.	A16001	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica periodica dell'efficienza dell'idrante.	A16002	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica integrità della manichetta ed accessori.	A16003	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Prova di funzionamento previa autorizzazione	A16004	-	-	Annuale
	Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura	A16005	-	-	Annuale
<b>A165</b>	<b>IDRANTE FISSO A COLONNETTA CON ATTACCO PER MOTOPOMPA</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione dell'idrante.	A16501	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica periodica dell'efficienza dell'idrante.	A16502	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica integrità della manichetta eventuale ed accessori.	A16503	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
<b>A180</b>	<b>GRUPPO ELETTROPOMPA ANTINCENDIO</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione.	A18001	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica integrità dei comandi attivazione e verifica di funzionamento.	A18002	-	Mensile	Mensile
	Verifica pressione del circuito idrico.	A18003	-	Mensile	Mensile
	Verifica periodica di controllo da parte di personale abilitato	A18004	-	Semestrale	Mensile
	Controllo assenza perdite	A18005	-	-	Settimanale
	Controllo rumori o vibrazioni anomale	A18006	-	-	Settimanale
	Verifica parametri funzionamento/regolazione	A18007	-	-	Settimanale
	Modifica sequenza avviamento e/o inserimento	A18008	-	-	Quindicinale
	Controllo assenza anomalie e/o allarmi quadri ed apparecchi elettrici	A18009	-	-	Mensile
	Prova a vuoto inserimento impianto	A18010	-	-	Mensile
	Prova simulazione incendio	A18011	-	-	Bimestrale
	Controllo ed eventuali rabbocchi livello olio e liquido di raffreddamento motopompa	A18012	-	-	Bimestrale
	Controllo stato di carica batteria motopompa	A18013	-	-	Bimestrale
	Verifica cartuccia aria della motopompa ed eventuale pulizia	A18014	-	-	Bimestrale
	Verifica funzionamento carica batteria	A18015	-	-	Bimestrale
	Controllo visivo protezioni di contatti accidentali parti in tensione	A18016	-	-	Annuale
	Controllo e/o prova di funzionamento organi comando, commutazione misura e segnali	A18017	-	-	Annuale
	Controllo e/o prova di funzionamento quadri ed apparecchi elettrici	A18018	-	-	Annuale
	Controllo serraggio morsetti	A18019	-	-	Annuale
	Controllo visivo sistema di messa a terra	A18020	-	-	Annuale
	Pulizia contatto elettrici di comando ed ausiliari	A18021	-	-	Annuale
	Verifica parametri funzionamento/regolazione dispositivi di protezione differenziale	A18022	-	-	Annuale
	Verifica parametri funzionamento/regolazione motore(i) elettrico(i)	A18023	-	-	Annuale
	Controllo e/o prova funzionamento organi di regolazione	A18024	-	-	Annuale



CODICE COMP.	DESCRIZIONE	CODICE	NORMA DI RIFERIMENTO	PERIODICITA' NORMATIVA	PERIODICITA' EFFETTIVA
	Controllo e/o prova funzionamento organi di sicurezza	A18025	-	-	Annuale
	Controllo efficienza ed integrità vaso espansione	A18026	-	-	Annuale
	Controllo tenuta pompa circolazione	A18027	-	-	Annuale
	Pulizia esterna ed eventuale riverniciatura	A18028	-	-	Annuale
	Controllo sistema alimentazione combustibile ed eventuale pulizia iniettori	A18029	-	-	Annuale
	Sostituzione filtro olio e cartuccia aria	A18030	-	-	Annuale
	sostituzione olio, liquido raffreddamento	A18031	-	-	Annuale
<b>A200</b>	<b>RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione.	A20001	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Serraggio dei sostegni di componenti dell'impianto.	A20002	UNI 10779	Semestrale	Semestrale
	Verifica periodica di controllo da parte di personale abilitato	A20003	8478	Semestrale	Mensile
<b>A210</b>	<b>VASCHE DI ACCUMULO IDRICO ANTINCENDIO</b>				
	Verifica integrità.	A21001	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica del sistema di reintegro automatico.	A21002	-	Mensile	Mensile
<b>A220</b>	<b>SERBATOIO DI ACCUMULO IDRICO</b>				
	Verifica integrità.	A22001	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica del sistema di reintegro automatico.	A22002	-	Mensile	Mensile
	Ispezione e pulizia dei serbatoi	A22003	-	-	Annuale
	Analisi sulla concentrazione di cloro residuo	A22004	-	-	Bimestrale
	Analisi chimico-fisiche	A22005	-	-	Trimestrale
<b>A360</b>	<b>CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO</b>				
	Controllo integrità, pulitura interna/esterna, controllo sistema di fissaggio.	A36001	-	Semestrale	Mensile
	Controllo morsettiere e serraggio.	A36002	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica della tensione di ingresso e di uscita dell'alimentatore.	A36003	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica efficienza della batteria.	A36004	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica efficienza dell'eventuale scaricatore di tensione.	A36005	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica delle segnalazioni luminose.	A36006	-	Semestrale	Mensile
	Verifica di funzionamento di tutte le zone.	A36007	-	Semestrale	Mensile
	Esecuzione di un test sui rivelatori a campione.	A36008	-	Semestrale	Mensile
	Verifica dei documenti tecnici dell'impianto ed eventuali aggiornamenti.	A36009	-	Semestrale	Quando necessario
<b>A361</b>	<b>PANNELLO OTTICO ED ACUSTICO</b>				
	Verifica integrità e fissaggio ed eventuale ripristino.	A36101	-	Semestrale	Mensile
	Verifica di funzionamento degli allarmi ed eventuale ripristino delle spie luminose.	A36102	-	Semestrale	Mensile
	Verifica di efficienza dell'alimentatore e della batteria in caso di autoalimentazione.	A36103	-	Semestrale	Semestrale
<b>A362</b>	<b>RIVELATORE OTTICO</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione.	A36201	-	Semestrale	Mensile
	Verifica della soglia di taratura standard della sensibilità e ripristino.	A36202	-	Semestrale	Mensile
	Verifica di funzionamento a mezzo di simulazione.	A36203	-	Semestrale	Mensile
<b>A363</b>	<b>RIVELATORE TERMICO</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione.	A36301	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica della soglia di taratura standard della sensibilità e ripristino.	A36302	-	Semestrale	Mensile
	Verifica di funzionamento a mezzo di simulazione.	A36303	-	Semestrale	Mensile



CODICE COMP.	DESCRIZIONE	CODICE	NORMA DI RIFERIMENTO	PERIODICITA' NORMATIVA	PERIODICITA' EFFETTIVA
<b>A364</b>	<b>RIVELATORE DI TEMPERATURA</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione.	A36401	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica di funzionamento a mezzo di simulazione.	A36402	-	Semestrale	Mensile
<b>A367</b>	<b>SIRENA DI ALLARME</b>				
	Verifica integrità e corretta installazione. Prova di funzionamento.	A36701	-	Semestrale	Semestrale
	Verifica funzionate dei commutatori a chiave.	A36702	-	Semestrale	Mensile
<b>A368</b>	<b>PORTE ANTINCENDIO</b>				
	Verifica funzionalità ed efficienza porte	A36801	-		Semestrale
<b>A369</b>	<b>CARTELLI INDICATORI</b>				
	Controllo indicatori	A36901	-		Semestrale



PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI  
IMPIANTI TECNOLOGICI DEL  
COMPLESSO NATATORIO DELLA  
MOSTRA D'OLTREMARE



CODICE COMP.	DESCRIZIONE	PERIODICITA' NORMATIVA	PERIODICITA' EFFETTIVA	NORMA CEI
<b>F8 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO</b>				
F 8.01	Verifica dei documenti tecnici dell'impianto ed eventuali aggiornamenti	--	Su necessita	--
F 8.02	Verifica corretto stato di attivazione centrali	--	Mensile	--
F 8.03	Esecuzione di un test sui rivelatori a campione	--		--
F 8.04	Verifica efficienza dell'eventuale scaricatore di tensione	--	Semestrale	--
F 8.05	Verifica efficienza della batteria	--	Semestrale	--
F 8.06	Controllo e/o prova funzionamento centrali	--	Semestrale	--
F 8.07	Controllo e/o prova funzionamento ripetitori ottici di allarme	--	Semestrale	--
F 8.08	Controllo e/o prova funzionamento segnalatori ottico-acustici di allarme	--	Semestrale	--
F 8.09	Controllo efficienza ed integrità apparecchiature	--	Semestrale	--

Impianto Rilevazione Incendi



PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI  
 IMPIANTI TECNOLOGICI DEL  
 COMPLESSO NATATORIO DELLA  
 MOSTRA D'OLTREMARE



CODICE COMP.	DESCRIZIONE	PERIODICITA' NORMATIVA	PERIODICITA' EFFETTIVA	NORMA CEI
<b>F7</b>	<b>IMPIANTO TELEFONICO E DIFFUSIONE SONORA</b>			
F 7.01	Controllo e/o prova funzionamento parte d'impianto	--	Su necessità	--
F 7.02	Ripristino apparecchiature	--	Su necessità	--
F 7.03	Sostituzione fusibili	--	Su necessità	--
F 7.04	Pulizia apparecchiature	--	Semestrale	--
F 7.05	Controllo circuiti	--	Semestrale	--
F 7.06	Controllo tastiere	--	Semestrale	--

