

**Area Tecnica Mostradoltrema PEC**

---

**Da:** Area Tecnica Mostradoltrema PEC <areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it>  
**Inviato:** lunedì 21 dicembre 2015 16:11  
**A:**  
**Oggetto:** R: Lavori di "Restauro e Consolidamento della Torre delle Nazioni" - Quesito n. 01  
**Allegati:** PE.1A-28 DETTAGLIO ASCENSORI.PDF

In riscontro al chiarimento richiesto si precisa che in riferimento al tamponamento delle velette presenti al di sopra delle porte degli ascensori, lo stesso è in cartongesso REI come specificato nell'elaborato di dettaglio PE.1A-28 DETTAGLIO ASCENSORI (che si allega). L'indicazione presente in relazione è un refuso. Non sono presenti vetrate trasparenti.

Cordiali saluti

Il RUP arch. Paolo Stabile

---

**Da:**  
**Inviato:** sabato 19 dicembre 2015 10:32  
**A:** [areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it](mailto:areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it)  
**Cc:**  
**Oggetto:** Lavori di "Restauro e Consolidamento della Torre delle Nazioni" - Quesito n. 01

Buongiorno,  
in allegato richiesta chiarimenti.  
In attesa di cortese riscontro cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

QUESITO n° 6

Napoli, lì 19 Dicembre 2015

Spett.le

Mostra D'Oltremare S.p.A.  
Via Kennedy, 54  
80125 Napoli- Italia  
HQ2 – 3° piano  
20126 Milano

PEC [areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it](mailto:areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it)

**OGGETTO:** POR FESR 2007/2013- Ob.Op. 1.9 Beni e Siti culturali- Grande Progetto di "Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare".

Lavori di "Restauro e Consolidamento della Torre delle Nazioni".

Codice CUP E62C14000170006 CIO 6472310F29

Quesito n. 01

Si richiede se il tamponamento delle grandi velette presenti al di sopra delle porte di piano dei vani ascensore sia previsto in cartongesso su struttura metallica o in vetro con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco.

Si evidenzia infatti che tale indicazione presente alla pagina 31 della relazione generale non trova riscontro nei grafici di progetto laddove, sia nella tavola di PE1A-28 DETTAGLIO ASCENSORI, in cui tale parte d'opera è espressamente indicata con la nomenclatura "parete in cartongesso REI," sia nella sezione di progetto "D-D" (tav. "PE1A-14) in cui la suddetta parte d'opera è contrassegnata dai codici "R-01" (Intonaco civile...) e "4" (Parete divisoria in cartongesso...), non si trova riscontro alla prescrizione presente in relazione generale.

Inoltre non si è ritrovata alcuna corrispondenza con opere in vetro con caratteristiche di resistenza al fuoco nel computo metrico di progetto.

Nel ringraziare per l'attenzione accordata, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.