

RISCONTRO A QUESITO n° 12

Mostra D'Oltremare S.p.A.
Data Protocollo:08/01/2016
N.Protocollo Uscita:0000064/16

Raffaella Gentile

Da: Area Tecnica Mostra D'Oltremare PEC <areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it>
Inviato: venerdì 8 gennaio 2016 10:58
A:
Cc: Raffaella Gentile
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Lavori di "Restauro e Consolidamento della Torre delle Nazioni" - Quesito n. 03

In riferimento al vostro quesito, vi invitiamo a prendere in considerazione il valore di trasmittanza pari a 1,4 w/m2xk presente nella voce di elenco prezzi AP OE 008.

Il valore presente nei grafici è un refuso.
Arch. Paolo Stabile

-----Messaggio originale-----

QUESITO n° 12

Da: Per conto di:
Inviato: giovedì 7 gennaio 2016 17:51
A: areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Lavori di "Restauro e Consolidamento della Torre delle Nazioni" - Quesito n. 03

Napoli, li 07 Gennaio 2016

Spett.le

Mostra D'Oltremare S.p.A.
Via Kennedy, 54
80125 Napoli- Italia
HQ2 - 3° piano
20126 Milano

PEC areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it

OGGETTO: POR FESR 2007/2013- Ob.Op. 1.9 Beni e Siti culturali- Grande Progetto di "Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali ed architettonici della Mostra d'Oltremare".
Lavori di "Restauro e Consolidamento della Torre delle Nazioni".
Codice CUP E62C14000170006 CIO 6472310F29

Quesito n. 03

In riferimento alla fornitura e posa in opera della facciata continua si fa rilevare che alla voce di elenco prezzi AP OE 008a il valore di trasmittanza è pari a 1,4 w/m2xk mentre nei grafici (PE. 1A - 31; PE 1° 23; PE 14 24) è indicato un valore pari a 3.2 w/m2xk.

Quale dei due valori indicati va considerato come dato progettuale?

Nel ringraziare per l'attenzione accordata, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.